

STAROSTWO POWIATOWE
w GOSTYNINIE
Wydział Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomości
Zespół Uzgodnień Dokumentacji
Projektowej
09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 43b
tel. (0-24) 235-85-06

Starostwo Powiatowe w Gostyninie
Wydział Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomości
09-500 Gostynin ul. 3-go Maja 43b
tel. 024-235-85-04

O P I N I A NR GKU-7442-72/2009

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: **Zmiana trasy kanalizacji sanitarnej**

dla: Urząd Gminy -Pacyna
Adres: Wyzwolenia 09-541 Pacyna

na zlecenie z dnia: 2009.04.15 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2009.04.21

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje **pozytywnie** lokalizację obiektu położonego:

w m-ści Pacyna, Model gm. Pacyna - zmiana trasy kanalizacji sanitarnej
na podst. protokołu z dnia 24.04.2009
Ark. 262.313.214 m-ść Pacyna
Ark. 262.331.012 m-ść Pacyna
Ark. 262.331.014 m-ść Model

Uwagi i zalecenia:

1. Zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej/Prawo Geod. i Kart. art. 15, 48 Dz. U. Nr. 240 poz. 2027 z 2005r. j. t. Rozp. Min. Spraw Wew. i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych /Dz. U. Nr. 45 poz. 454 z 1999r. j. t. z p. zm.
2. Po zakończeniu budowy inwestor jest zobowiązany zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionej jednostce geodezyjnej /Prawo Geod. i Kart. art. 27 28 Dz. U. Nr. 240 poz. 2027 z 2005r. j. t. / Art. 43 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Bud. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r z p. z. /Roz. Min. Rozw. Region. i Bud. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej/Dz. U. Nr. 38 poz. 455 z dnia 02.04.01
3. W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych służb.
4. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inw. lub organ administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę oraz decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dn. 11.07.03
5. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyskać zezwolenie zarządu dróg , powiatowych, gminnych.
6. Woj. Zarząd Melior. i Urząd. Wodnych Gostynin ul. Ziejkowa 4a - teren drenowany. Uzyskać warunki techniczne przejścia przez urządzenia melioracyjne we wsi Pacyna arkusz 262.313.214.

verte

7. Telekom.Polska SA Płock - w miejscu skrzyżowań i zbliżeń proj.kanalizacji sanit. z istn.kablami telefon.prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika TP.Kable zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi typu Aro - ta i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w TP Płock ul.1-go Maja 7.
- 8.Zakład Gazowniczy Łódź - rozpoczęcie robót zgłosić w Rozdzielni Gazu w Kutnie.W miejscu skrzyżowań z gazociągiem roboty ziemne wykonać ręcznie i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RDG Kutno ul.Narutowicza 39. Minimalna odległość pionowa pomiędzy gazociągiem, a proj.kan.sanit.powi - nna wynosić 0,2 m.

Z up. Starosty

[Signature]
mgr inż. Stanisław Sztyma
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy

-2-

Za zgodność z oryginałem

[Signature]