




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu



Łowicz, dnia 20 maja 2024r.

WL.ZUZ.4210.267.2024.AS

INFORMACJA

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2023r., poz. 1478 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna reprezentowanej przez Wójta Gminy, który wpłynął w dniu 22.03.2024r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w Pacynie, istniejącym wylotem \varnothing 200mm zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/1, do rowu melioracyjnego R-13 uchodzącego do Kanału Pacyńskiego w km 2+ 740 jego biegu, obręb Pacyna, gmina Pacyna, powiat gostyński, woj. mazowieckie w ilościach:

$Q_{\text{śr.d}}$ = 30,0 m³/d
 Q_{maks} = 0,01025 m³/s
 $Q_{\text{śr.roczone}}$ = 22 447,5 m³/rok

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż :

- w okresie normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków

ChZT = 125 mgO₂/l
BZT5 = 25 mgO₂/l
zawiesina = 35 mg/l


Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA

Tomasz Juręczyk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie w bip-ie urzędu przez okres 14 dni oraz z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie + aa

M. Olska
B. Białas
Pracownik
BIP i tablica
informacyjna



Sprawę prowadzi Anna Stańczyk e-mail: anna.stanczyk@wodypolskie.gov.pl, tel. /46/ 811 50 60 wew.33