

- V. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone stosownie do art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.
- VI. Pozwolenie niniejsze wydaje się na czas określony tj. **do 12.01.2022r.**

Uzasadnienie

Wójt Gminy Pacyna w dniu 28.12.2011r. wystąpił z wnioskiem do Starosty Gostynińskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Luszyńie, gm. Pacyna do rowu melioracyjnego D-1.

W chwili obecnej stan formalno – prawny w powyższym zakresie jest uregulowany na podstawie decyzji Starosty Gostynińskiego z dnia 09.12.2005r. znak: RLO.6223-30/05 udzielonej Gospodarstwu Mieszkaniowemu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rokiciu z siedzibą w Cieślinie. Konieczność uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego zaistniała w momencie przejęcia przez Gminę Pacyna nieruchomości należących do Zasobów Własności Agencji Rolnej Skarbu Państwa w tym nieruchomości i środków trwałych Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Luszyńie, w których skład wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną osiedlową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ma możliwości przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego w momencie kiedy podmiot (Gmina Pacyna) przejął już oczyszczalnię. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni do rowu melioracyjnego oraz wygaszenia pozwolenia dotychczas obowiązującego – decyzji Starosty Gostynińskiego z dnia 09.12.2005r. znak: RLO.6223-30/05 w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

Ścieki odprowadzane do oczyszczalni biologicznej w Luszyńie spływają grawitacyjnie kolektorem do studzienki S1 usytuowanej przed oczyszczalnią. Stąd rurą o średnicy Ø 200 mm spływają do zbiornika – osadnika Imhoffa. Konstrukcja przelotów koryta oraz kształt trapezu osadnika zapewniają spowolnienie do minimum przepływu ścieków, dzięki czemu sedymentacja zachodzi bez zakłóceń. Powstałe osady ulegają fermentacji beztlenowej, która znacznie zmniejsza ich ilość oraz przyspiesza ich rozkład. Po przejściu przez osadnik, ścieki grawitacyjnie przepływają do zbiornika pompowni przed złożem biologicznym, z którego za pomocą pompy są podnoszone na zraszacz ponad złożem i są rozdeszczowywane na całą powierzchnię złoża. Oczyszczanie zachodzi poprzez kontakt ścieków z błoną biologiczną, która wyrasta samoczynnie na powierzchni wypełniającej złożo. Zachodzą tu procesy filtracji oraz tlenowego rozkładu substancji organicznych w niszach tlenowych. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach stanowią pożywkę dla drobnoustrojów tworzących błonę biologiczną. Tak oczyszczane ścieki wprowadzane są do gruntu w rowie melioracyjnym.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy Prawo wodne, informację o złożeniu wniosku podano do publicznej wiadomości w dniu 03.01.2012r. oraz zawiadomiono strony postępowania, że przed wydaniem pozwolenia istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań w sprawie w terminie 7 dni od momentu odebrania ww. informacji przez strony postępowania administracyjnego. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania administracyjnego nie zgłosiła swoich uwag i zastrzeżeń.